

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Советского района
Кировская область, г. Советск, ул. Энгельса, д. 47 E-mail: gpn.sovetsk@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 6/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная обще-
образовательная школа д. Лошкари, ИНН 4330003550, юридический адрес: Кировская
область, Советский район, д. Лошкари, ул. Советская, д.3
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 6 от «27» января 2022 года
в период с «17» февраля 2022 г. по «17» февраля 2022 г.
главным государственным инспектором Советского района по пожарному надзору
капитаном внутренней службы Сметаниным Максимом Викторовичем,
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
проведено внеплановое контрольно-надзорное мероприятие
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
директор Онучин В.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)
Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем. (по факту истек срок службы АУПС и СОУЭ)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5, 6; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» п. 54	01.02.2023	
2	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ пп.4 ч.1 ст.84; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» п. 37; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2009) п. 4.3.1; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016; (ранее действовало требование п. 7.62 Строительных норм и правил «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95)).	01.02.2023	
3	Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» п. 30	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Онучин В.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))




(подпись)

Главный государственный инспектор

Советского района по пожарному надзору

капитан внутренней службы Сметанин М.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)